

GZGK/PN/05/2016-02

wg. rozdzielnika.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest**”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), oraz zapisami w SIWZ, udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytania:

1. W opisie -pkt 2.4.2 - przyjęto szerokość drogi 4m, na rysunku zagospodarowania terenu długość drogi (odcinki 2a+2b) wynosi ok 280m, zatem powierzchnia wyniesie 1120 m2, w przedmiarze przyjęto 850 m2.

Ile m2 powierzchni drogi przyjąć w cenie ofertowej ?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zgodnie z zapisami w STWiORB – Droga z płyt betonowych, pkt. 2.2 (str. 27), nawierzchnia drogi ma być wykonana z betonowych płyt drogowych o wymiarach 300x150 cm., tym samym szerokość nawierzchni wynosi 3,0 m, a z pobocznymi 2x0,50 m szerokość drogi wynosi 4,0 m. W cenie ryczałtowej na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych należy przyjąć 850 m2.

Otrzymują:

1. Oferenci którzy złożyli zapytania.
2. Strona internetowa.

Prezes Zarządu
mgr Maria Spalińska