

Trzebnica, dn.28.08.2019 r.

Wg rozdzielnika

**L.dz. PN/ZWiK/02/2019-odp9**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

**"Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy gm. Trzebnica – w trybie zaprojektuj i wybuduj"**

Nr postępowania: **Nr GZGK/PN/02/2019**

Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 22.08.2019 r. przez uczestnika postępowania, a brzmiały:

**Pytanie nr 1:**

Na stronie zamówienia zamieszczono dwa badania wody surowej z roku 2018. Miejscem pobrania próbek wody są:

- **Stacja Uzdatniania Wody Oleśnicka, studnia głębinowa nr 6S1 (las)**
- **Stacja Uzdatniania Wody Oleśnicka, studnia głębinowa nr 6S (pole)**

Proszę o sprecyzowanie, z którego ujęcia będzie dostarczana woda surowa do budynku stacji uzdatniania wody.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 1:**

Zamawiający uzna za wystarczające, kiedy Wykonawca oprze swoje kalkulacje o dane ze studni nr 6s (pole)

Z poważaniem,

Prezes Zarządu  
*mgr Maria Spalińska*

Otrzymują:

1. Uczestnik postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a