

Trzebnica, dn. 10.03.2020 r.

Wg rozdzielnika

L.dz. GZGK/PN/ZWiK/01/2020-odp1

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla osiedla mieszkaniowego w Trzebnicy w obrębie ulic: Polna, Fiołkowa, Wrzosowa, Chabrowa, Jaśminowa, Cicha"

Nr postępowania: **Nr GZGK/PN/ZWiK/01/2020**

Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 24.09.2019 r. przez uczestnika postępowania, a brzmiące:

Pytanie:

„Czy tłocznia ścieków ma być wpięta do istniejącego systemu monitoringu (bumerang) w GZGK Trzebnica-Ergo?”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Wszystkie obiekty sieciowe na kanalizacji Trzebnicy pracują pod nadzorem systemu zdalnego monitoringu Bumerang. W wyniku realizacji projektu objętego postępowaniem wyłączona zostanie jedna z przepompowni ściekowych, a jej miejsce w systemie monitoringu zajmie budowana tłocznia. Wynika z tego, że odpowiedź na zadane przez Oferenta pytanie brzmi: tak.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
mgr Mariia Soalińska

Otrzymują:

1. Uczestnik postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a